



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

Гр. Безногих М.В.

01.08.2025 № ИГ-117-1417-13-4
На № 34786751 от 08.07.2025

E-mail: beznogih@mail.ru

О применении нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалисты института рассмотрев Ваше обращение от 08.07.2025 № 34786751, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 08.07.2025 № ГИ-13663, сообщают следующее.

При проведении расчетов пожарного риска в соответствии с п. 19 Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности (утвержденной приказом МЧС России от 14 ноября 2022 г. № 1140) расчетное время эвакуации людей из помещений и зданий определяется на основе моделирования движения людей до выхода наружу (или в безопасную зону).

Обращаем Ваше внимание, несмотря на то, что продукты горения не распространяются в объем незадымляемых лестничных клеток, при проведении расчета пожарного риска необходимо рассматривать эвакуацию людей внутри их объема, поскольку внутри лестничных клеток время существования скоплений людей может превышать 6 минут, что приведет к тому, что вероятность эвакуации людей примет нулевое значение. Кроме того, при большом количестве эвакуирующихся наличие людей в лестничной клетке может помешать выходу людей с этажа пожара.

При проведении расчетов пожарного риска в соответствии с п. 9 раздела 2 приложения № 5 Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (утвержденной приказом МЧС России от 26 июня 2024 г. № 533), расчетное время эвакуации людей t_p из помещений и зданий устанавливают по расчету времени движения одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей непосредственно наружу или в безопасную зону.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

Хорошилов Никита Александрович
(495) 524-81-74

Э.М. Идрисов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2CF0CC41D859BFD5B7C026FF8516436
Владелец: Идрисов Эдуард Минниалиевич
Действителен с 16.07.2025 по 09.10.2026