



МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

02.03.2026 №ИГ-117-357-13-3
На № 34857002 от 03.02.2026

гр. Безногих М.В.

e-mail: beznogih@bk.ru

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалисты института рассмотрели Ваше обращение от 3 февраля 2026 г. № 34857002, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 3 февраля 2026 г. № ГИ-1303, и сообщают следующее.

В настоящее время в нормативных документах по пожарной безопасности отсутствует термин «электрические зарядные станции на улице (на территории)», как и требования пожарной безопасности к ним, в том числе требования к их размещению и к средствам пожаротушения.

При проектировании объектов защиты в части обеспечения их пожарной безопасности необходимо руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами с учетом четкого соблюдения их области применения. В частности, необходимо руководствоваться положениями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), нормативными документами, включенными в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 ноября 2025 г. № 2594), СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99*. Стоянки автомобилей».

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территории, зданий, сооружений, помещений организации и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности содержатся в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

Следует отметить, что возможность применения тех или иных требований нормативных документов по пожарной безопасности определяется организацией-проектировщиком с учетом специфики объекта проектирования. При этом правильность принятых проектных решений оценивается органами экспертизы на этапе рассмотрения проектной документации.

Также сообщаем, что если для объекта защиты отсутствуют требования пожарной безопасности, то в соответствии с положениями статьи 78 Технического регламента для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности на основе требований Технического регламента, должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Начальник института

Э.М. Идрисов

