



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

ул. Ватутина, д. 1, Москва, 121357
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

25.07.2025 № ИГ-19-14-1037
На № _____

Безногих М.В.

beznogih@bk.ru

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы Ваше обращение от 08.07.2025 № 34786745 (вх. МЧС России от 08.07.2025 № ГИ-13664) рассмотрено и сообщается следующее.

Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности установлены частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, включается в специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (далее – СТУ) или может включаться в отчет, содержащий результаты расчета по оценке пожарного риска, представляет собой набор требований пожарной безопасности для конкретного объекта защиты.

Указанный комплекс мероприятий включается в СТУ на основании положений Технического регламента, а в отчет, содержащий результаты расчета по оценке пожарного риска, может включаться с учетом пункта 40 методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС России от 14.11.2022 № 1140.

Заместитель директора Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы

А.А. Макеев



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0D8D473EA1A40CE6D1D2649BE61BDDCA
Владелец: МАКЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Действителен с 03.06.2024 по 27.08.2025