



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

09.02.2026 № ИГ-117-149-13-2
На № 34852432 от 20.01.2026

гр. Безногих М.В.

О рассмотрении обращения

E-mail: beznogih@bk.ru

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 20 января 2026 г. № 34852432, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 20 января 2026 г. № ГИ-597.

В порядке ответов на вопросы, изложенные в обращении, сообщаем следующее.

По вопросу 1. Нормативные документы в области пожарной безопасности допускают применение маятниковых дверей в противопожарном исполнении.

По вопросу 2. Требования к противопожарным дверям установлены п. 78 технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017). Заполнения проемов в противопожарных преградах, в том числе противопожарные двери, должны обеспечивать предотвращение опасных факторов пожара в течение нормируемого времени в соответствии с их классификацией по пределам огнестойкости.

Подтверждение соответствия может осуществляться по ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость», а также в ГОСТ 30247.4-2022 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие. Конструкции и заполнения проемов. Методы испытаний на огнестойкость». Требования к конструкциям противопожарных дверей не установлены.

По вопросу 3. В соответствии с п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

В соответствии с пп. д) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, при эксплуатации

эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Таким образом, двери, устанавливаемые в проёмах эвакуационных выходов должны в полном объёме соответствовать предъявляемым к ним требованиям.

По мнению специалистов института, возможность установки маятниковых дверей в проёмах эвакуационных выходов нормативными документами по пожарной безопасности не ограничивается. При этом возможность установки указанных дверей должна рассматриваться в зависимости от конкретных проектных решений в каждом конкретном случае с учётом дополнительных требований пожарной безопасности, а именно:

- необходимость наличия устройств самозакрывания;
- наличие уплотнений в притворах;
- требования к пределу огнестойкости и т.п.

Временно исполняющий обязанности
начальника института



Э.М. Идрисов